

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование территориального органа МЧС России)

414018 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60 «А». т.(8512)-26-68-16 ф.(8512)-26-68-16
E-mail: und30@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование органа государственного надзора)

Астраханская область, Володарский район п. Володарский ул. Суворова, 10, тел. 88514291657, E-mail: vologpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

«29» апреля 2020 г.

Астраханская область,
Володарский район п.
Володарский ул. Суворова,
10
(место составления акта)

(дата составления акта)

«16» час «10» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 30

«29» апреля 2020г по адресу/адресам: с. Маково, ул. Мыльниковая 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора Володарского района по пожарному надзору Головачанского С.В. №30 от 20 февраля 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации муниципального образования «Маковский сельсовет»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «29» апреля 2020г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 10 мин. Продолжительность 4ч. 10 м

« » 20 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 дней / 5 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Володарскому району Астраханской области, Володарский район п. Володарский ул. Суворова, 10, т. 88514291657
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Короткова Татьяна Павловна 29.04.2020г. 12ч. 10 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » г. № _____



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНД и ПР Кузькин Федор Александрович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Короткова Татьяна Павловна – глава МО «Маковский сельсовет»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На территории населенного пункта с. Маково МО «Маковский сельсовет» к естественным водоисточникам не оборудованы подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12X12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- У пожарных водоисточников в населенном пункте с. Маково, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). (Правила противопожарного режима в РФ п. 55, п. 80.);
- Ответственным лицом за пожарную безопасность объектов муниципального образования не пройдено обучение правилам пожарно-техническому минимуму. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 3);
- Допускается устройство несанкционированной свалки горючих отходов сена, соломы, навоза и т.д. в юго-восточной части (ул. Подгорная) н.п. с. Маково. В противопожарных расстояниях между хозяйственными постройками допускается складирование горючехопасных материалов, сена и т.д. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 77);
- Не в полном объеме исполнены полномочия в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Не исполнены полномочия по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- Не приняты меры по предупреждению загораний сухой растительности, травы, камыша на территории поселения в н.п. с. Маково МО «Маковский сельсовет». Не созданы противопожарные минерализованные полосы, а также удаление сухой растительности, предупреждающие распространение огня при природных, степных, ландшафтных пожаров. (Постановление правительства РФ № 390 п. 17(1), п. 77, п. 78, п. 218.);
- Не исполнены в полном объеме полномочия в части оснащения территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения пожаров и противопожарным инвентарем в н.п. с. Маково. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- На объекте защиты не обеспечена побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 88);
- Не организовано проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания администрации в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. (Постановление правительства РФ № 390 п. 21.);
- На объекте защиты руководителем учреждения не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (Постановление правительства РФ № 390 : п. 2).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД и ПР Кузькин Федор Александрович
«29» апреля 2020г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Короткова Татьяна Павловна – глава МО «Маковский сельсовет»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 29 » апреля 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
399999

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование территориального органа МЧС России)

414018 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60 «А», т.(8512)-26-68-16 ф.(8512)-26-68-16

E-mail: und30@mail.ru

(указывается в рас. месте нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому
району УИД и ИР ГУ МЧС России по Астраханской области

(наименование органа государственного надзора)

Астраханская область, Володарский район п. Володарский ул. Суворова, 10, тел.

88514291657, E-mail: vologrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Астраханская область.

Володарский район п.

Володарский ул. Суворова,

10

(место составления акта)

«27» октября 2020 г.

(дата составления акта)

« 12 » час « 30 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 57

«27» октября 2020г по адресу/адресам: с Маково, ул. Мыльникова 24

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Володарского района по пожарному надзору Головаченского С.В. №57 от 19 августа 2020г. и ст.
б.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрация муниципального образования «Маковский сельсовет»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» октября 2020г с 09 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 3ч.30м

« » 20 г с час мин. до час мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок физических, юридических, обособленных структурных
подразделений и юридических лиц и/или при оказании услуги индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 дней / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ИР по Володарскому району, Астраханская область, Володарский район п.
Володарский ул. Суворова 10, т. 88514291657

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Кареткова Татьяна Павловна 27.10.2020г. 09 ч. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Научадник ОИД и ИР Кузькин Федор Александрович, эксперты не
привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае присутствия к участию в проверке экспертов - экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Короткова Татьяна Павловна - глава администрации МО «Маковский сельсовет»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя (лиц) должностного лица (должностных лиц) и/или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами: нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции;
2. Фотоаппарат;
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз;
4. Объявления;
5. Предписания по устранению выявленных нарушений;
6. Другие документы (вх копии):

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНД и ПР Кузькин Федор Александрович

«27» октября 2020г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Короткова Татьяна Павловна - глава администрации МО «Маковский сельсовет»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя (лиц) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 27 » октября 2020г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
399999